



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2026 № 481

п. Рефтинский

Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории городского округа Рефтинский в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Рефтинский, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 года № 2234, Уставом городского округа Рефтинский

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории городского округа Рефтинский в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и на официальном сайте городского округа Рефтинский.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Рефтинский А.С. Малкину.

Глава городского
округа



Н.Б. Мельчакова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа Рефтинский от 10.07.2026 года № 481 «Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории городского округа Рефтинский в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов»

**Программа проведения противоаварийных тренировок
на объектах теплоснабжения на территории городского округа Рефтинский
в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2026-2027 годов**

1. Тема противоаварийной тренировки	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах воздуха из-за порыва на участке тепловой сети.
2. Цель проведения противоаварийной тренировки	Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети.
3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки	27.07.2026 года, 8 часов 00 минут.
4. Место проведения противоаварийной тренировки	Администрация городского округа Рефтинский. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала.
5. Руководитель противоаварийной тренировки	Глава городского округа Рефтинский – Н.Б. Мельчакова, директор МУОП «Рефтинское» - С.В. Свинин.
6. Участники противоаварийной тренировки	- МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»; - отдел БГО и ПЧС администрации городского округа Рефтинский; - отдел ЖКХ администрации городского округа Рефтинский; - специалисты МУОП «Рефтинское»; - специалисты управляющих организаций.

7. Условное время возникновения технологического нарушения	27.07.2026 года в 8.00 часов
8. Порядок пользования связью	Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».
9. Вводная	В 8 час. 00 мин. 27 июля 2026 г. поступило сообщение от ЕДДС, что в районе ул. Гагарина, 25 из тепловой камеры № 8 поступает пар. Дежурный начальник смены сообщает главному инженеру и отправляет дежурную бригаду на место произошедшей аварии, оперативно перекрывают прямой и обратный трубопровод теплосети в ТК № 8.
10. Действия дежурного персонала МУОП «Рефтинское» при возникновении аварийной ситуации	При осмотре слесарь АВР диспетчерской службы обнаружив порыв трубопровода на участке теплосети от ТК № 8 до ТК № 1 О, производит перекрытие секционной запорной арматуры прямого и обратного трубопроводов теплосети данного участка, и докладывают дежурному начальнику смены. Согласно Схемы оповещений начальник смены передаёт оперативное сообщение об инциденте главному инженеру предприятия, начальник ПТО не позднее 24 часов с момента возникновения инцидента передает оперативное сообщение об инциденте в: Уральское управление Ростехнадзора; Администрацию Городского округа Рефтинский; ЕДДС Городского округа Рефтинский; Рефтинская ГРЭС; Потребителям, УК и ТСЖ Городского округа Рефтинский. Начальник цеха принимает решение о ремонте поврежденного участка с применением земляных и огневых работ. Звонит дежурному начальнику смены и сообщает об предоставлении экскаватора ЭО-33211 А и начинает подготовительные работы для устранения порыва: разборка грунта ЭО-33211 А, со вскрытием лотков. Ремонтная бригада участка теплоснабжения выезжает на место, взяв с собой электрогазосварочную аппаратуру, вывешивают плакаты «Не открывать. Работают люди», в ТК № 1 открывают дренажи № 1, № 2 и вывешивают плакаты «Не закрывать. Работают люди». В ТК № 10 закрывают дренажи, в ТК № 8 открывают задвижки и проводят гидравлические испытания рабочим давлением. После устранения порыва начальник цеха сообщает дежурному начальнику смены о ликвидации аварийной ситуации и заполнении трубопровода теплосети.

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.