

АКТ № 19

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

городской округ Рефтинский

"06" октября 2025 г.

Комиссия, образованная постановлением главы городского округа Рефтинский от 25.06.2025 года № 394, в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "26" июня 2025 г., утвержденной председателем Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории городского округа Рефтинский

с "18" сентября 2025 г. по "03" октября 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

Муниципальное унитарное объединенное предприятие «Рефтинское»

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. Муниципальное унитарное объединенное предприятие «Рефтинское»

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	готов

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Муниципальное унитарное объединенное предприятие «Рефтинское» (6603020368)	Готов до 01.12.2025 года выполнить пункты: 1.6.8. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364

	Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) 1.6.9. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
--	---

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. МУОП «Рефтинское» (индекс готовности - 0,9883)

Председатель комиссии: _____ Н.Б. Мельчакова
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ В.М. Базуева
(подпись, расшифровка подписи)

_____ С.А. Мурашко
(подпись, расшифровка подписи)

_____ С.В. Яшков
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель Ростехнадзора _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" октября 2025 г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)