

## ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

по результатам общественного мониторинга выполнения капитального ремонта спортивного комплекса «Урожай» в городском округе Рефтинский

22.10.2024 г.

Настоящий итоговый документ составлен в соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

Планом работ Общественной палаты городского округа Рефтинский на 2024 год предусмотрен «Мониторинг проведения капитальных ремонтов на объектах социальной сферы городского округа (в течение года)» в связи с чем проведен общественный контроль капитального ремонта спортивного комплекса «Урожай».

В соответствии с законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области» и на основании пп. 2,3 ст. 22 данного закона администрация городского округа Рефтинский назначила лицо, ответственное за взаимодействие с субъектом общественного контроля, при проведении проверочного мероприятия в форме общественного мониторинга на указанном объекте – директора спортивной школы «Олимп» Фоминых Ирину Викторовну.

Общественный мониторинг объекта производился 22 октября 2024 года с 9.00 до 10.30 членами Общественной палаты городского округа Рефтинский Казанцевой Людмилой Федоровной, Галкиной Олесей Александровной, Негребецких Мариной Александровной и Смоленцевой Ольгой Владимировной.

От администрации городского округа Рефтинский присутствовала И.А. Шумкова.

При обследовании объекта выявлены следующие замечания:

1. Основные ремонтные работы завершены, но очень много мелких проблем, которые предстоит устранить (замена дверных коробок в раздевалках не закончена, не убран строительный мусор на территории вокруг спортивного комплекса, не завершен ремонт крыльца (ступени, облицовочная плитка), информационные таблички не закреплены).

2. В 9.00 на рабочем месте был только один рабочий, который ещё и не приступил к своим обязанностям.

3. В спортивном зале паркет не покрыт специальным лаком и нет разметки, уголок в стыке между беговой дорожкой и паркетным слоем уложен на 30-35% по периметру, также не натянута защитная сетка на окна, стены и потолок зала.

4. Слева от здания нужно спилить сосну, которая может упасть на крышу здания спортивного комплекса.

Директор спортивной школы «Олимп» Фоминых Ирина Викторовна в совершенстве владеет информацией, компетентна во всех вопросах ремонта. Работа с её стороны ведётся должным образом.

Председатель комиссии по образованию  
и культуре Общественной палаты  
городского округа Рефтинский



Л.Ф. Казанцева

Члены комиссии по образованию  
и культуре Общественной палаты  
городского округа Рефтинский



О.А. Галкина



М.А. Негребецких



О.В. Смоленцева